

**Odpowiedzi na pytania w postępowaniu na wykonanie zadania: Instalacja systemów energii odnawialnej na terenie miasta Aleksandrów Kujawski'**

1. Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

**Pytanie nr 1 –W optymalizację mocy mają być wyposażone jedynie budynki, które mają taką opcję zaznaczoną w schematach?**

Odpowiedź na pytanie 1: Tak, w optymalizację mocy mają zostać wyposażone tylko budynki, które mają zaznaczoną taką opcję w schematach elektrycznych instalacji.

**Pytanie nr 2 Pozostałe budynki, w przypadku których owa optymalizacja nie została przewidziana, mają pozostać bez zabezpieczenia przeciwpożarowego i w przypadku ich pożaru nie będą mogły być gaszone wodą, tak?**

Odpowiedź na pytanie 2: W trakcie projektowania instalacji fotowoltaicznych Prawo Budowlane nie wymagało dodatkowych ustaleń przeciwpożarowych ze strażakiem oraz zastosowania w instalacjach fotowoltaicznych systemów pozwalających obniżyć napięcie na łańcuchu modułów do napięcia bezpiecznego. Obowiązek przystosowania mikroinstalacji pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz uzgodnień ze strażakiem w ramach nowelizacji ustawy o Prawie Budowlanym art. 29 ust. 2 pkt 16 spoczywa na wykonawcy.

2. Pozostałe zapisy Ogłoszenia i SIWZ pozostają bez zmian

Z-ca Burmistrza  
/-/  
mgr Jacek Marcińczyk