



## Burmistrz Miasta

### Aleksandrowa Kujawskiego

ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski tel. (054) 2824855

e-mail: [um@aleksandrowkujawski.pl](mailto:um@aleksandrowkujawski.pl) lub

[sekretariat@aleksandrowkujawski.pl](mailto:sekretariat@aleksandrowkujawski.pl)

OA. 0003, 2.2022

Aleksandrów Kujawski, 18.08.2022 r.

GKM.0003.1.2022

**Pan**

**Łukasz Dudek**

**Radny Rady Miejskiej**

**Aleksandrowa Kujawskiego**

W związku z interpelacją z dnia 08.08.2022 r., którą skierował Pan Radny Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Łukasz Dudek dot. prac na ulicy Targowej w Aleksandrowie Kujawskim, informujemy, po uzyskaniu informacji od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim, iż ww. spółka jest w trakcie robót mających na celu uporządkowanie układu sieci wodociągowej w ul. Targowej na odcinku od ul. Chopina do ul. Kasztanowej. Prace są skoordynowane z Wykonawcą robót drogowych. Efektem tej inwestycji będzie całkowite odcięcie fragmentu sieci wodociągowej zlokalizowanej pod chodnikiem, a całość przyłączy zostanie przepięta do sieci magistralnej DN250mm.

Odnosząc się do badań wody ww. przedsiębiorstwo po wykonaniu przepięć przyłączy wodociągowych do sieci magistralnej DN250mm, zleci zbadanie wody i wzięcie próbek z obszaru ulicy Targowej.

**BURMISTRZ**  
*plm Gmuf*  
**mgr Arkadiusz Groluk**

Do wiadomości:

1. Pani Lidia Kulpa

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Aleksandrowa Kujawskiego.

2.a/a

**Rada Miejska**  
**Aleksandrowa Kujawskiego**  
*4mijngio*  
*18.08.22r.*



Aleksandrów Kujawski, poniedziałek, 8 sierpnia 2022 r.

Łukasz Dudek  
Radny Rady Miejskiej  
Aleksandrowa Kujawskiego

**Pan Arkadiusz Gralak**  
**Burmistrz Miasta**  
**Aleksandrowa Kujawskiego**

za pośrednictwem

**Przewodniczącej Rady Miasta**  
**Aleksandrowa Kujawskiego**

do wiadomości

**Pana Adama Jabczyńskiego**  
**Prezesa Przedsiębiorstwa**  
**Gospodarki Komunalnej i**  
**Wodociągowej Sp. z o.o.**  
**w Aleksandrowa Kujawskiego**

## INTERPELACJA

Zgłosiła się do mnie grupa mieszkańców ulicy Targowej, chcąc uniknąć późniejszych perturbacji związanych z inwestycją, jaka w tym ciągu komunikacyjnym obecnie się odbywa. Czy nie jest zasadne wsłuchać się w ich sugestie, które w moim mniemaniu są cenne. Poniżej przedstawię zakres problematyki poruszanej podczas rozmów z mieszkańcami.

Otóż zauważono, iż podczas prac kanalizacyjnych warto zaktualizować sytuację map geodezyjnych, bo jak się okazuje na geoportalu zgoła odmienne są zarysowane przyłączy wodociągowych (w ulicy idą dwie linie wodociągowe) od ustalonych np. w wykonanej jednej wizji lokalnej bez udziału osoby zainteresowanej (zgłaszającego uwagi). Póki ulica nie posiada nawierzchni asfaltowej takowych wizji lokalnych można wykonać przy wszystkich podłączeniach i w razie zauważenia podłączenia do starych rur (skorodowanych, łatanych, etc.) osoby takie właściwie przełączyć do najlepszej jakościowo nitki wodociągowej. Podyktowane jest to ekonomią w późniejszym czasie, gdzie nie będziemy, jako mieszkańcy dziwić się, że w razie wystąpienia awarii znowu jest cięta i łatana całkiem nowa nawierzchnia bitumiczna tej tak wyczekiwanej drogi.

Pozwoli to również odnieść się do kolejnych uwag, związanych z osadzeniem istniejących przyłączy i samej linii wodociągowej zgodnie z przyjętą normą na głębokości o 0,4 m od powierzchni przemarzania gruntu, czyli minimum od 1,4 m do 1,6 m poniżej poziomu terenu. Proszę tą sugestie i odpowiednią interwencję w tych sprawach wyjaśnić na spotkaniach związanych z radą budowy (przebudowy) ulicy Targowej, bo czasu jak widać po

zaawansowaniu robót na placu budowy nie ma dużo. Proszę wykorzystać moment, iż obecnie będą wykonywane prace z przebudową kanału technicznego – związanego z infrastrukturą telekomunikacyjną.

Kolejno w rozmowie przytoczono fakt, iż Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowe Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim, pobrała próbki do badań jakości wody od samych domostw końcowych. Prawda okazuje się zgoła odmienna, że od nikogo bezpośrednio wody do badań nie pobrano, lecz dokonano tego na nie wiadomym mi (także zainteresowanych sprawą mieszkańców) ujęciu. Winno taką rzecz wykonać właściwie dla wyklarowania czystej sytuacji z końcowymi odbiorcami, którzy zgłaszają liczne zanieczyszczenia i przekroczenia norm w swoich kranach.

Proszę Pana Adama Jabczyńskiego – Prezesa PGKiW Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim oraz Pana Arkadiusza Gralaka – Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego o interwencję i ludzkie podejście do zaistniałej sytuacji, ponieważ dobro mieszkańców winno być najważniejsze.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o.  
w Aleksandrowie Kujawskim

Pana Adama Jabczyńskiego  
Prezesa Przedsiębiorstwa  
Gospodarki Komunalnej i  
Wodociągowej Sp. z o.o.  
w Aleksandrowie Kujawskim

---

**Łukasz Dudek**

INTERPELVIA

W sprawie zaawansowania robót na placu budowy kanału technicznego z infrastrukturą telekomunikacyjną, w sprawie jakości wody pobranej z kranów w domostwach końcowych, w sprawie zanieczyszczenia i przekroczenia norm w kranach, w sprawie interwencji i ludzkiego podejścia do zaistniałej sytuacji, ponieważ dobro mieszkańców winno być najważniejsze.